


کد سند: MHWI-RM-09	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی استاد مطهری عنوان سند: دستورالعمل	
ویرایش: اول		
تاریخ ابلاغ: آذر ماه 98		
تاریخ بازنگری: سالانه		

عنوان دستورالعمل: "استفاده از آسانسورها در زمان حریق و یا تخلیه اضطراری"	دامنه: بیمارستان
--	------------------

صاحبان فرایند و ذینفعان:

بیماران/کارکنان

فرد پاسخگو:

کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا

شیوه انجام کار:

در زمان تخلیه بیمارستانی

1. استفاده از آسانسور در زمان وقوع حریق ممنوع بوده و بایستی متن زیر در داخل کابین و در مقابل آسانسور جهت استفاده کنندگان نصب گردد: (در زمان آتش سوزی از آسانسور خارج شده و از پلکان استفاده نمایید . توصیه می شود آسانسور در مواقع آتش سوزی فقط در اختیار افراد ذیصلاح یا آتش نشانها قرار گیرد تا بتوانند با راندمان بیشتر عملیات تخلیه را انجام دهند)

در زمان حریق بایستی مسئول تاسیسات تمامی فراخوانی های طبقات را کنسل کند.

در زمان حریق مسئول تاسیسات بایستی اتاق اسانسور را به تراز تخلیه خروج باز گرداند و در هیچ تراز و طبقه دیگری آسانسور را متوقف نکند.


درب اتاق کابین در تراز تخلیه بار شود تا استفاده کنندگان احتمالی حاضر در اتاق اسانسور خارج شوند.

مسئول تاسیسات موظف است درب اسانسور را بسته و آسانسور را از سرویس دهی عمومی خارج کند.

مسئول تاسیسات موظف است با اعلام کد بحران در شرایط اضطراری Page عدم استفاده از آسانسور را 5 بار اطلاع دهد.

مسئول تاسیسات موظف است تا دستور نهایی فرمانده حادثه مرکز / آتش نشانی به هیچ عنوان اجازه استفاده از آسانسور داده نشود.

مسئول تاسیسات موظف به نصب برگه عدم استفاده از آسانسور در شرایط اضطراری در اتاقک اسانسور می باشد.

کد سند: MHWI-RM-09	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی استاد مطهری عنوان سند: دستورالعمل	
ویرایش: اول		
تاریخ ابلاغ: آذر ماه 98		
تاریخ بازنگری: سالانه		

مسئول تاسیسات موظف به گزارش نحوه مدیریت اسانسورها در طول حریق به کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا می باشد

کلید اتاق برق اسانسورها در اختیار مسئول تاسیسات میباشد.

تبصره

- 1- از تمامی اسانسورها به صلاحدید ارشد تاسیسات می توان استفاده کرد.
- 2- زمان انتقال در زمان تخلیه الویت با بیماران می باشد
- 3- بیمارانی که باولیچر، برانکاردی هستند به ترتیب اولویت دارند.
2. ورودی اسانسور با دسترسی بلامانع صندلی چرخدار یا برانکارد هست.
3. در همه اسانسورها دستگیره های کمکی در دیواره های اسانسور نصب شده است.
4. بیمارستان فاقد اسانسور آتش نشانی است.

نحوه نظارت بر اجرا:

منابع / مراجع:

سمت	تصویب و ابلاغ کننده:	تایید کننده:	سمت	تهیه کننده:
ریاست	عبدالوهاب رحمانیان	کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	کارشناس مدیریت خطر و حوادث مسئول تاسیسات بهداشت حرفه ای	محدثه رحمانیان ابراهیم بذکار ساره رحمانیان